

CHILE

Falla en sub estación Cerro Navia causó masivo corte de luz en Santiago

El Ciudadano · 19 de febrero de 2016

Explosión en barra de una de las torres del recinto de Transelec dejó sin suministro y baja de voltaje a varias comunas de Santiago, el Metro y Aeropuerto.



La interrupción del suministro y baja de voltaje en varios puntos de Santiago que ocasionó la suspensión de los servicios de Metro y Aeropuerto, se produjo por la explosión en un transformador de la Sub Estación Cerro Navia de Transelec.

«Trabajamos en reposición de servicio e investigación de causa», informó la empresa de transmisión eléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) en su [cuenta de Twitter](#).

La falla se produjo específicamente en la «barra 220 kV, Sección 1» y produjo una pérdida estimada de 1500MW, es decir un 20% de la demanda Instantánea, según indicó por su parte el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDECSIC).

Fuente: [El Ciudadano](#)